

电动汽车负荷可信灵活性量测、预测与调控

齐宁

nq2176@columbia.edu

哥伦比亚大学

2024年12月15日



一、研究背景

二、可信灵活性量测


三、可信灵活性预测

四、可信灵活性调控

五、结论与展望


- ◆ 充分挖掘“荷储”侧资源的**灵活性**是解决新型电力系统**供需平衡难题**重要手段。
- ◆ 负荷侧资源既是**灵活性来源**，又是**不确定性来源**→**可信灵活性**？

可再生能源




容量

不确定性



储能

柔性负荷




容量

不确定性


研究背景

- ◆ 电动汽车负荷属于一种**广义储能/虚拟储能/移动储能**。
- ◆ 可信灵活性：功率(P)和荷电状态(SoC)+概率分布，**功率灵活性≠荷电状态灵活性**。



广义储能分类

荷电状态(SoC)




出行模型、电力交通耦合模型等

功率时空概率分布



SoC时空概率分布



SoC量测误差、用户充放电意愿等 动态 决策依赖

一、研究背景



二、可信灵活性量测

三、可信灵活性预测


四、可信灵活性调控

五、结论与展望


可信灵活性量测——荷电状态估计

◆ 荷电状态(SoC)是电动汽车负荷核心**调控参考**。

◆ 荷电状态(SoC)量测误差不可避免→**误差矫正**、**误差概率分布**。




基于SoC的模型预测控制(MPC)




SoC误差矫正

等效电路模型




电池量测数据



荷电状态估计

- 直接测量：安时积分法和开路电压法→累积误差
- 数据驱动：通过量测数据和机器学习算法学习电池的特性和行为→大量数据、耗时
- 模型驱动：利用电池模型和测量数据来估计电池的SOC，过程中引入**滤波算法**处理噪声和模型的不确定性。

- ◆ 构建了自适应多模型卡尔曼滤波方法实现电动汽车电池SoC**快速估计**，实现变工况运行下电池SoC**估计偏差矫正**，为运行调控提供SoC**可信分布**。



1. 等效电路模型参数辨识
2. 多模型卡尔曼滤波器模型构建与参数更新
3. 预测电压概率分布，选择最优滤波器输出

D. Paizulamu*, L. Cheng, Y. Zhuang, H. Xu, N. Qi, S. Ci. LiFePO₄ Battery SOC Estimation under OCV-SOC Curve Error Based on Adaptive Multi-Model Kalman Filter. IEEE Transactions on Transportation Electrification. 2024.

◆ 提出自适应最小二乘法(AFRLS), 实现复杂工况下电池参数(电阻、电容)的快速在线辨识, 为SoC估计提供模型支撑。

— 综合考虑温度、容量、SOC、充放电状态对端电压影响

$$\frac{dU_{oc}}{dt} = \frac{\partial U_{oc}}{\partial SOC} \frac{\partial SOC}{\partial t} + \frac{\partial U_{oc}}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial U_{oc}}{\partial Q} \frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial U_{oc}}{\partial CD} \frac{\partial CD}{\partial t}$$

🎯 [20%,80%],[80%,100%]内主导

🎯 短时间影响较大

🎯 短时间影响较小

— AFRLS参数估计 $[R_0, R_p, C_p] = [-\theta_2, \frac{\theta_1\theta_2 + \theta_3}{\theta_1 - 1}, \frac{(1 - \theta_1)\Delta t}{\ln \theta_1 \times (\theta_1\theta_2 + \theta_3)}]$

量测方程

$$y_k = H_k \theta + v_k$$

$$\theta = \text{constant}$$

$$E(v_k) = 0$$

$$E(v_k v_i^T) = R_k \delta_{k-i}$$

更新模型增益

$$\hat{\theta}_0 = E(\theta)$$


$$P_0 = E[(\theta - \hat{\theta}_0)(\theta - \hat{\theta}_0)^T]$$

$$K_k = P_{k-1} H_k^T (\lambda_k + H_k P_{k-1} H_k^T)^{-1}$$

回归系数与协方差更新

$$\theta_k = \theta_{k-1} + K_k (y_k - H_k \theta_{k-1})$$


$$P_k = \frac{1}{\lambda_k} (I - K_k H_k) P_{k-1}$$



电池阻抗随放电过程先变小后增大
放电末期传递阻抗和极化效应明显加剧

可信灵活性量测——荷电状态估计

- ◆ 传统滤波器模型依赖于固定工况下**精确OCV-SoC曲线**。
- ◆ LiFePO4具有**宽平台区**，不同工况(温度、老化、SoC)下特性**差异巨大**。




滤波器模型建立

$$\begin{aligned}x_k &= F_{k-1}x_{k-1} + G_{k-1}u_{k-1} + w_{k-1} \\y_k &= h_k(x_k) + D_k u_k + v_k\end{aligned}$$

求解


$$\begin{aligned}\hat{x}_k^+ &= \hat{x}_k^- + K_k(y_k - h_k(\hat{x}_k^-) - D_k u_k) \\P_k^+ &= (I - K_k H_k)P_k^-\end{aligned}$$



OCV曲线误差对滤波器性能影响定量分析

新息是唯一观测可分析量

$$\begin{aligned}\tilde{r}_k &= \tilde{H}_k \varepsilon_k + v_k + g_k(x_k) \\E(\tilde{r}_k \tilde{r}_i^T) &= \tilde{H}_k E(\varepsilon_k) g_i(x_i)^T + g_k(x_k) E(\varepsilon_i^T) \tilde{H}_i^T + g_k(x_k) g_i(x_i)^T \\E(\tilde{r}_k \tilde{r}_k^T) &= \tilde{H}_k P_k^- \tilde{H}_k^T + \tilde{H}_k E(\varepsilon_k) g_k(x_k)^T \\&\quad + g_k(x_k) E(\varepsilon_k^T) \tilde{H}_k^T + R_k\end{aligned}$$



- 新息的互相关矩阵与自相关矩阵联合表征当前量测模型与真实量测方程的误差 $g(x)$ 。当参考曲线与当前工况下OCV-SOC曲线误差为零时，滤波器的先验/后验估计值都应是**无偏的**，并且新息应当是**零均值的白噪声**。

- ◆ 根据参考OCV-SoC曲线和量测电压设置**多个梯度方向**的卡尔曼滤波器，根据滤波器新息变化更新各滤波器模型的后验概率，通过**贝叶斯估计**确定**最优（概率最大）滤波器**。

各滤波器设定下的端电压的理论输出值

$$\hat{y}_{kj} = H_m^j \hat{x}_{kj}^- + [h_k^j(\hat{x}_0^+) - H_m^j \hat{x}_0^+] + D_k u_k + v_k$$



理论输出值对应的概率密度

$$\text{pdf}(\hat{y}_{kj} = y_k | H_m^j) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} S_k^{1/2}} \exp\left(-\frac{(y_k - E(\hat{y}_{kj}))^2}{2 S_k}\right)$$

各滤波器真实概率更新


$$\Pr(H_m^j | y_k) = \frac{\text{pdf}(\hat{y}_{kj} = y_k | H_m^j) \Pr(H_m^j | y_{k-1})}{\sum_{i=1}^n \text{pdf}(\hat{y}_{ki} = y_k | H_m^i) \Pr(H_m^i | y_{k-1})}$$
$$H_m = \operatorname{argmax}_{H_m^j} \Pr(H_m^j | y_k)$$

- 计算量较小，计算效率高，适用于**在线估计**。
- 动态调整参考OCV-SoC以及SoC量测误差，适用于**变工况运行**。
- 提供可信SoC参考，适用于**SoC可信灵活性评估**。
- 提供了SoC置信区间，适用于**鲁棒调度控制**。




可信灵活性量测——荷电状态估计

◆ 对比实验：初始SOC偏差-10%；US06， -10℃工况；参考25℃曲线。



□ 算法精度：曲线带有误差时，所提方法全放电区间 **RMSE 2.97%**，无迹卡尔曼滤波(UKF)为**13.05%**。



□ OCV-SOC曲线矫正效果：25℃初始曲线**MAE=16.4mV**，矫正曲线偏差**MAE=1.48mV**。

可信灵活性量测——荷电状态估计


◆ **高温工况**算法精度/鲁棒性/收敛速度性能测试，US06/FUDS/DST工况，不同初始估计偏差。

◆ 初始SOC偏差-20%~20%，极化电压误差-100%。


平台区外启动

平台区内启动

FUDS




(a)




(b)

US06




(c)




(d)

DST



(e)



(f)

DST(Dynamic Stress Test)
FUDS(Federal Urban Driving Schedule)
US06(Supplemental Federal Test Procedure)

- **算法收敛性与泛化能力：**三种工况以及不同初始SOC误差下均能较快矫正到5%误差以内。
- **后期矫正效果：**经过平台区后SOC估计误差减小并收敛到2%以内。
- **平台区性能：**60%初始SOC条件下，需要更长时间才能实现SOC误差收敛。


◆ **低温工况**算法精度/鲁棒性/收敛速度性能测试，US06/FUDS/DST工况，不同初始估计偏差。

◆ 初始SOC偏差-20%~20%，极化电压误差-100%。


平台区外启动

平台区内启动





FUDS



US06



DST




DST(Dynamic Stress Test)
FUDS(Federal Urban Driving Schedule)
US06(Supplemental Federal Test Procedure)

- **算法收敛性与泛化能力：**对初始SOC偏差有较强的鲁棒性，但SOC估计结果需要更长时间收敛。
- **后期矫正效果：**经过平台区后SOC估计误差减小并收敛到2%以内。
- **平台区性能：**60%初始SOC条件下，需要较长时间才能实现SOC误差收敛。

- ◆ 电动汽车调控需要考虑**电池老化过程**。
- ◆ 电池老化过程受SoC影响较大，精确的SoC估计有利于提升**健康状态(SoH)**估计。
- ◆ SoC/SoH估计隶属于BMS系统，亟需实现**BMS和EMS耦合协同**。

— 状态相依的全寿命周期电池单体SOH模型

$$\begin{cases} L_c = 1 - \alpha_{sei} e^{-d_{sei}} - \alpha_{sds} e^{-d_{sds}} - (1 - \alpha_{sei} - \alpha_{sds}) (1 - \kappa e^{d_{cps}}) \\ SOH = 1 - L_c \end{cases}$$




— 分析不同工况对稳态衰退率影响

$$d_{sds}(t, \tau, v, T) = d_t(t, \bar{\tau}, \bar{T}) + \sum_i^N n_i d_c(\tau_i, v_i, T_i)$$

日历老化：电池随时间推移的内在退化，与放置时间、电池单体温度、平均SOC

循环老化：充放电循环造成的寿命衰减，与循环的放电深度、平均SOC、平均温度



循环老化数据：较好拟合出80%后的衰退状况

一、研究背景

二、可信灵活性量测



三、可信灵活性预测

四、可信灵活性调控

五、结论与展望

可信灵活性预测——电动汽车负荷预测


◆ 经典方法并不适用于**小规模、强波动的**电动汽车负荷预测。

◆ 现有方法对**复杂时空耦合**特征提取不足。


预测形式

- 超短期预测
- 短期预测
- 长期预测

- 直接预测
- 间接预测（先预测其重要特征）




点预测




概率预测


预测方法



物理模型（基于气象数据的光伏功率预测）




物理模型（基于出行模型的EV充电功率预测）



机器学习模型（LSTM网络）

可信灵活性预测——电动汽车负荷预测

- ◆ 提出基于**自适应时空图卷积神经网络**的电动汽车负荷概率预测方法。
- 分析交通-电力网络间、电动汽车负荷的**时空耦合特性**，构建**时空图结构(输入层)**。
- ✓ 提供物理知识指导，提升机器学习模型的准确性、可解释性和泛化能力。



Y. Zhuang*, L. Cheng, N. Qi, X. Wang, Y. Chen. Real-time Hosting Capacity Assessment for Electric Vehicles: A Sequential Forecast-then-Optimize Method. *Applied Energy*. 2024.


◆ 提出基于自适应时空图卷积神经网络的电动汽车负荷概率预测方法。

自适应空间耦合特征挖掘：

➤ **时不变因素：** 充电站的地理位置、交通网络的拓扑结构、充电设施的固有 $W^{TI} = Relu(Softmax((E E^T)))$

➤ **时变因素：** 实时交通流量、天气条件、电动汽车运行状态、充电设施在任何给定时刻的即时可用性

$$d^M(P_i, P_j) = \sqrt{(P_i - P_j) M M^T (P_i - P_j)^T} W^{TV} = \begin{cases} W_{ij}^{TV} & W_{ij}^{TV} = \frac{\exp(-d^M(P_i, P_j)/(2\sigma^2))}{\sum_{k \in \mathcal{V}} \exp(-d^M(P_i, P_k)/(2\sigma^2))}, i, j \in \mathcal{V} \end{cases}$$



Features Matrix

时空耦合
特征挖掘


带注意力机制的时间耦合特征挖掘：

➤ **时间注意力机制：** 通过分配权重来捕捉时间段的不同重要性，确保模型专注于最能说明未来趋势的时期

$$A_{tt} = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

➤ **门控卷积神经网络：** 保持计算精度，同时降低复杂度


$$X^{\text{out}} = (X^{\text{in}} * B + b) \odot \psi(X^{\text{in}} * C + c)$$



Y. Zhuang*, L. Cheng, N. Qi, X. Wang, Y. Chen.
Real-time Hosting Capacity Assessment for
Electric Vehicles: A Sequential Forecast-then-
Optimize Method. *Applied Energy*. 2024.

可信灵活性预测——电动汽车负荷预测

- ◆ 确定性预测结果：收敛性强、预测精度高、鲁棒性强。
- ◆ 自适应图模块、时间注意力机制、二阶池化层有效提升模型预测精度。



训练过程的loss损失

Performance comparison of deterministic forecasting models.


Type	Model	MAE	WAPE (%)	RMSE
Statistical Models	HA	0.0739	62.57	0.0959
	ARIMA	0.0647	110.73	0.0783
Deep Learning Models	MLP	0.0491	42.05	0.0600
	TCN	0.0397	34.02	0.0577
	BiLSTM	0.0454	38.89	0.0564
	CNN-BiLSTM	0.0442	37.90	0.0548
	STGCN	0.0330	28.69	0.0486
	ASTGCN	0.0285	24.45	0.0442

已有方法对比



Performance comparison of ASTGCN variants.

Model	MAE	WAPE (%)	RMSE
ASTGCNnoWA	0.0338	28.96	0.0477
ASTGCNnoTA	0.0302	25.85	0.0458
ASTGCNfc	0.0290	24.90	0.0449
ASTGCN	0.0285	24.45	0.0442

本方法变体对比



不同充电站预测结果




不同充电站预测误差

可信灵活性预测——电动汽车负荷预测


◆ **概率预测=确定性预测+预测误差概率分布。**

◆ **高斯混合模型捕捉多峰、偏斜度等特征，具有最好拟合结果，适用于不确定性优化调度。**


高斯混合模型(GMM): $\Delta x_i \sim \mathcal{X}_i = \sum_k \left(\left(\prod_{s=1}^{|S|} \pi_{sk_s}^{(j_s)} \right) \mathcal{N} \left(\sum_{s=1}^{|S|} S_{is} \mu_{sk_s}^{(j_s)}, \sqrt{\sum_{s=1}^{|S|} S_{is}^2 (\sigma_{sk_s}^{(j_s)})^2} \right) \right)$



(a) Station 5






(b) Station 14



(c) Station 27

可信灵活性预测——电动汽车负荷预测

◆ 非决策依赖不确定性(DIU)预测→决策依赖不确定性(DDU)预测。



电动汽车负荷
(不确定性)



电价
(需求响应决策)

可信灵活性预测——电动汽车负荷预测


- ◆ 构建决策变量与不确定性之间的**显式关系**，而不是仅仅将决策变量作为预测输入信息。
- ◆ 构建未来功率与历史功率、历史电价与未来电价的**线性DDU模型**，通过LASSO实现回归预测。
- ◆ 通过**价格激励**调整电动汽车充电行为，进一步通过不确定性优化确定**最优电价**。

DDU模型

$$P[t] = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + b_0 Y[t] + b_1 (Y[t+1] - Y[t]) + b_2 (Y[t+2] - Y[t]) + b_3 (Y[t+3] - Y[t]) + b_4 (Y[t+4] - Y[t]) + b_5 (Y[t] - Y[t-1]) + b_6 (Y[t] - Y[t-2]) + b_7 (Y[t] - Y[t-3]) + b_8 (Y[t] - Y[t-4]) + c_1 (P[t+1] - P[t]) + c_2 (P[t+2] - P[t]) + c_3 (P[t+3] - P[t]) + c_4 (P[t+4] - P[t]) + d_1 \sin(2\pi t/24) + d_2 \sin(4\pi t/24) + d_3 \cos(2\pi t/24) + d_4 \cos(4\pi t/24)$$

LASSO回归预测

$$\min_{\beta_0, \beta} \left\{ \sum_{i=1}^N (y_i - \beta_0 - x_i^T \beta)^2 \right\} \text{ subject to } \sum_{j=1}^p |\beta_j| \leq t.$$



RMSE: 26.58
R-squared: 0.90

Feature	Coefficient
$Y[t] - Y[t-1]$	4.158214
$Y[t+3] - Y[t]$	1.715470
$Y[t] - Y[t-3]$	0.507904
$Y[t+2] - Y[t]$	-0.526777
$P[t+2] - P[t]$	-15.137127
$P[t+3] - P[t]$	-18.805607
$P[t+1] - P[t]$	-19.591318
$P[t+4] - P[t]$	-21.454651

一、研究背景

二、可信灵活性量测

三、可信灵活性预测



四、可信灵活性调控

五、结论与展望

可信灵活性调控——可信灵活性模型

◆ 考虑用户用能需求与运行控制策略的影响，提出考虑决策依赖不确定性的广义储能模型，统一刻画储能、温控负荷和电动汽车的可信灵活性。

模型

广义储能运行约束


特点：

- (1) 动态时变
- (2) 基线用能

$$\begin{aligned} 0 &\leq P_{c,i,t}^{\text{GES}} \leq \bar{P}_{c,i,t}^{\text{GES}} \\ 0 &\leq P_{d,i,t}^{\text{GES}} \leq \bar{P}_{d,i,t}^{\text{GES}} \\ \underline{\text{SoC}}_{i,t}^{\text{GES}} &\leq \text{SoC}_{i,t}^{\text{GES}} \leq \bar{\text{SoC}}_{i,t}^{\text{GES}} \\ \text{SoC}_{i,t+1}^{\text{GES}} &= (1 - \varepsilon_i^{\text{GES}}) \text{SoC}_{i,t}^{\text{GES}} + \frac{\eta_{c,i}^{\text{GES}} P_{c,i,t}^{\text{GES}} \Delta t}{S_i^{\text{GES}}} - \frac{P_{d,i,t}^{\text{GES}} \Delta t}{S_i^{\text{GES}} \eta_{d,i}^{\text{GES}}} + \alpha_{i,t}^{\text{GES}} \\ \text{SoC}_{i,T}^{\text{GES}} &= \text{SoC}_{i,0}^{\text{GES}} \\ -RD_i^{\text{GES}} \Delta t &\leq \text{SoC}_{i,t+1}^{\text{GES}} - \text{SoC}_{i,t}^{\text{GES}} \leq RU_i^{\text{GES}} \Delta t \end{aligned}$$


非决策依赖不确定性

$$\text{运行状态 } f(\omega_t^{\text{VES}}) = \begin{cases} p_t^{\text{VES}} & \omega_t = 1 \\ 1 - p_t^{\text{VES}} & \omega_t = 0 \end{cases}$$



基线用能：

$$\begin{aligned} P_t^{\text{base}} &\sim \mathcal{LN}(\mu_{P_t^{\text{base}}}, \sigma_{P_t^{\text{base}}}) \\ \text{SoC}_t^{\text{base}} &\sim \mathcal{LN}(\mu_{\text{SoC}_t^{\text{base}}}, \sigma_{\text{SoC}_t^{\text{base}}}) \end{aligned}$$



决策依赖不确定性

价格激励+ 不舒适度-


可用容量边界：

$$\bar{\text{SoC}}_{i,t}^{\text{DDU}} = h \left(g \left(\bar{\text{SoC}}_{i,t}^{\text{DIU}}, c_{c,i,t}^{\text{S}}, \beta_i^{\text{U}} RD_{i,t} \right) \right)$$

不舒适度建模：

$$RD_{i,t} = \begin{cases} \sum_{\tau=1}^{\tau=1} (P_{c,i,\tau}^{\text{GES}} / \bar{P}_{c,i} + P_{d,i,\tau}^{\text{GES}} / \bar{P}_{d,i}) / T, & i \in \text{EV} \\ \lambda \sum_{\tau=1}^{\tau=1} (P_{c,i,\tau}^{\text{GES}} / \bar{P}_{c,i} + P_{d,i,\tau}^{\text{GES}} / \bar{P}_{d,i}) / T + (1 - \lambda) |\text{SoC}_{i,t}^{\text{GES}} - \text{SoC}_{i,t}^{\text{B,av}}|, & i \in \text{TCL} \\ \lambda \sum_{\tau=1}^{\tau=1} (P_{c,i,\tau}^{\text{GES}} / \bar{P}_{c,i} + P_{d,i,\tau}^{\text{GES}} / \bar{P}_{d,i}) / T + (1 - \lambda) (\text{SoC}_{i,t}^{\text{GES}} - \text{SoC}_{i,t}^{\text{B,av}}), & i \in \text{EV} \end{cases}$$

可用容量的动态变化 (“+/-”)




N. Qi*, P. Pinson, M. R. Almassalkhi et al, “Chance-Constrained Generic Energy Storage Operations under Decision-Dependent Uncertainty,” *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, vol. 14, no. 4, pp. 2234–2248, 2023.

N. Qi*, L. Cheng, Y. Wan, et al, “Risk assessment with generic energy storage under exogenous and endogenous uncertainty,” in 2022 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM), IEEE, 2022, pp. 1–5.

可信灵活性调控——机会约束优化

◆ 基于DDU实现方式，提出了三种**机会约束**下模型重述与求解方法：**分布鲁棒优化、数据驱动在线优化和迭代优化**，解决了不确定性与决策变量**耦合**求解难题，实现资源**可信调度响应**。



- ◆ 根据概率预测结果，建立了基于**机会约束优化**的配电网**实时**承载能力评估方法(运行)。
- ◆ **长期**承载能力评估(规划)在配电网末端节点**高估**，在配电网中间节点**低估**。

$$\max \sum_{i \in \Omega^C} \int_0^{\bar{P}_{i,t}} p_{i,t} \hat{P}_{i,t}(p_{i,t}) dp_{i,t}$$

$$V_{j,t}^2 = V_{i,t}^2 - 2(r_{ij} P_{ij,t}^{\text{Ln}} + x_{ij} Q_{ij,t}^{\text{Ln}}) + (r_{ij}^2 + x_{ij}^2) I_{ij,t}^2$$

$$p_{j,t} = P_{ij,t}^{\text{Ln}} - r_{ij} I_{ij,t}^2 - \sum_{l:j \rightarrow l} P_{jl,t}^{\text{Ln}}$$

$$q_{j,t} = Q_{ij,t}^{\text{Ln}} - x_{ij} I_{ij,t}^2 - \sum_{l:j \rightarrow l} Q_{jl,t}^{\text{Ln}}$$

$$V_{i,t}^2 I_{ij,t}^2 = (P_{ij,t}^{\text{Ln}})^2 + (Q_{ij,t}^{\text{Ln}})^2$$

$$\underline{V} \leq V_{i,t} \leq \bar{V}$$

$$|I_{ij,t}| \leq \bar{I}_{ij}$$




$$p_{i,t} = P_{i,t}^{\text{L}} + \bar{P}_{i,t}, \forall i \in \Omega^{\text{C}}$$

$$p_{i,t} = P_{i,t}^{\text{L}}, \forall i \in \Omega^{\text{L}} / \Omega^{\text{C}}$$

$$q_{i,t} = Q_{i,t}^{\text{L}}$$

$$\hat{P}_{i,t}(p_{i,t} \leq \bar{P}_{i,t}) \geq 1 - \epsilon_i, \forall i \in \Omega^{\text{C}}$$

电动汽车负荷接入期望值



末端节点



中间节点

Y. Zhuang*, L. Cheng, N. Qi, X. Wang, Y. Chen. Real-time Hosting Capacity Assessment for Electric Vehicles: A Sequential Forecast-then-Optimize Method. *Applied Energy*. 2024.

可信灵活性调控——微电网经济调度

◆ 建立了考虑DDU的微电网机会约束经济调度方法，准确刻画灵活性资源失响应风险，保障灵活性资源可信响应，降低微电网实时运行成本(实时购电、备用、停电)。

M1：确定性优化；M2：计及DIU优化；M3：计及DDU优化




γ	指标	M1	M2	M3
0.05	LORP/ERNS		0.3/12.0	0.0/0.0
	Cost ^{PC} Cost ^{RT}	LORP: 0.6	429.2/3156.8	0.0/2799.7
0.25	LORP/ERNS	ERNS: 30.8	0.4/14.0	0.1/3.0
	Cost ^{PC} Cost ^{RT}	Cost ^{PC} : 1057.9	440.0/2909.0	0.0/2541.9
0.45	LORP/ERNS	Cost ^{RT} : 3088.3	0.4/15.2	0.2/3.6
	Cost ^{PC} Cost ^{RT}		487.4/2810.4	0.0/2407.7

- 实际SoC边界：M1高估最多，M3差异最小
- 失响应风险：M1最多，M3最少
- 惩罚成本：M1最多，M3几乎为0

N. Qi*, P. Pinson, M. R. Almassalkhi et al, “Chance-Constrained Generic Energy Storage Operations under Decision-Dependent Uncertainty,” *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, vol. 14, no. 4, pp. 2234–2248, 2023.

- ◆ 建立**可靠性感知**的概率备用两阶段调度模型，提出**可靠性组合约束**近似方法，保证计算效率。
- ◆ “**不确定性**”转化为“**确定性**”，提高系统备用容量，降低系统运行成本。



概率备用

日前：考虑DDU的概率备用调度

协同

日内：考虑可靠性约束的概率备用组合优化

近似方法

$$\min_{P_i, P_{i,j}, z_{i,j}, \phi_i} \sum_{i \in \Omega_A} \sum_{j \in \Omega_R} \rho_j P_{i,j} \quad (3a)$$

$$\phi_i = 1 - \prod_j (1 - \Phi_j z_{i,j}) \quad \forall i \in \Omega_A \quad (3b)$$

$$P_i - P_{i,j} \leq M(1 - z_{i,j}) \quad \forall i \in \Omega_A, \forall j \in \Omega_R \quad (3c)$$

$$\Phi^S \leq \prod_i \phi_i \quad (3d)$$

$$P^S \leq \sum_i P_i \quad (3e)$$

$$\sum_i P_{i,j} \leq P_j \quad \forall j \in \Omega_R \quad (3f)$$

$$z_{i,j} \in \{0,1\} \quad \forall i \in \Omega_A, \forall j \in \Omega_R \quad (3g)$$


$$P_{i,j} P_i \geq 0 \quad \forall i \in \Omega_A, \forall j \in \Omega_R \quad (3h)$$

$$P_i \geq \underline{P}^A \quad \forall i \in \Omega_A \quad (3i)$$


$$\phi_i \geq \underline{\Phi}^A \quad \forall i \in \Omega_A \quad (3j)$$

$$\ln(1 - \phi_i) = \sum_j \ln(1 - \Phi_j) z_{i,j}$$


$$\ln(\Phi^S) \leq \sum_i \ln(\phi_i) \quad f(x) = \sum_i w_i f(b_i), \quad x = \sum_i w_i b_i$$



概率备用价格



系统成本




备用组合

N. Qi, L. Cheng, Kaidi Huang et al, “Reliability-Aware Probabilistic Reserve Procurement under Decision-Dependent Uncertainty,” 2024 IEEE PES General Meeting (Best Paper).

◆ 提出市场驱动、风险厌恶的再调度方法，刻画灵活性资源**能量市场与容量市场交互行为**，通过考虑**DDU机会约束优化**保障灵活性资源的可信响应，提高可信容量评估的准确性。

① 正常状态：能量市场电价套利

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{t \in \mathcal{T}_N^{(\delta)}} c_t^{\text{EM}} (P_{d,i,t}^{\text{PD}} - P_{c,i,t}^{\text{PD}}) \\ \text{s.t.} \quad & \text{SoC}_{i,t}^{\text{CW}} \leq \text{SoC}_{i,t}^{\text{PD}}, \forall t \in \mathcal{T}_N^{(\delta)} \\ & \text{SoC}_{i,t+1}^{\text{PD}} = (\eta_{c,i} P_{c,i,t}^{\text{PD}} - P_{d,i,t}^{\text{PD}} / \eta_{d,i}) \Delta t / E_i \\ & \quad + (1 - \varepsilon_i \Delta t) \text{SoC}_{i,t}^{\text{PD}}, \forall t \in \mathcal{T}_N^{(\delta)} \\ & \text{SoC}_{i,t} \leq \text{SoC}_{i,t}^{\text{PD}} \leq \overline{\text{SoC}}_{i,t}, \forall t \in \mathcal{T}_N^{(\delta)} \\ & \text{SoC}_{i,0}^{\text{PD}} = \text{SoC}_{i,0}^{\text{PD}}, \forall t \in \mathcal{T}_N^{(\delta)} \\ & 0 \leq P_{c,i,t}^{\text{PD}} \leq S_{c,i,t} \bar{P}_{c,i,t}, \forall t \in \mathcal{T}_N^{(\delta)} \\ & 0 \leq P_{d,i,t}^{\text{PD}} \leq S_{d,i,t} \bar{P}_{d,i,t}, \forall t \in \mathcal{T}_N^{(\delta)} \\ & 0 \leq S_{c,i,t}^{\text{PD}} + S_{d,i,t}^{\text{PD}} \leq 1, \forall t \in \mathcal{T}_N^{(\delta)} \end{aligned}$$





③ 恢复状态：容量恢复继续套利

$$\begin{aligned} P_{c,i,t}^{\text{RD}} &= \min \{ [\text{SoC}_{i,t}^{\text{PD}} - (1 - \varepsilon_i \Delta t) \text{SoC}_{i,t-1}^{\text{RD}}] E_i / (\eta_{c,i} \Delta t) \\ & \quad \bar{P}_{c,i,t}, \varphi_{i,t} N C_t \}, \forall t \in \mathcal{T}_R^{(k)}, \forall i \in \mathcal{B} \\ P_{d,i,t}^{\text{RD}} &= \min \{ [(1 - \varepsilon_i \Delta t) \text{SoC}_{i,t-1}^{\text{RD}} - \text{SoC}_{i,t}^{\text{PD}}] E_i \eta_{d,i} / \Delta t \\ & \quad \bar{P}_{d,i,t} \}, \forall t \in \mathcal{T}_R^{(k)}, \forall i \in \mathcal{B} \end{aligned}$$

② 紧急状态：容量市场充裕支撑

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t \in \mathcal{T}_E^{(k)}} \sum_{i \in \mathcal{B}} P_{i,t}^{\text{LC}} \\ \text{s.t.} \quad & N C_{i,t} + P_{i,t}^{\text{LC}} + P_{d,i,t}^{\text{RD}} - P_{c,i,t}^{\text{RD}} = 0, \forall t \in \mathcal{T}_E^{(k)}, \forall i \in \mathcal{B} \\ & 0 \leq P_{i,t}^{\text{LC}} \leq P_{i,t}^{\text{LD}}, \forall t \in \mathcal{T}_E^{(k)}, \forall i \in \mathcal{B} \\ & 0 \leq P_{c,i,t}^{\text{RD}} \leq S_{c,i,t}^{\text{RD}} \bar{P}_{c,i,t}, \forall t \in \mathcal{T}_E^{(k)}, \forall i \in \mathcal{B} \\ & 0 \leq P_{d,i,t}^{\text{RD}} \leq S_{d,i,t}^{\text{RD}} \bar{P}_{d,i,t}, \forall t \in \mathcal{T}_E^{(k)}, \forall i \in \mathcal{B} \\ & 0 \leq S_{c,i,t}^{\text{RD}} + S_{d,i,t}^{\text{RD}} \leq 1, \forall t \in \mathcal{T}_E^{(k)}, \forall i \in \mathcal{B} \\ & \text{SoC}_{i,t+1}^{\text{RD}} = (\eta_{c,i} P_{c,i,t}^{\text{RD}} - P_{d,i,t}^{\text{RD}} / \eta_{d,i}) \Delta t / E_i \\ & \quad + (1 - \varepsilon_i \Delta t) \text{SoC}_{i,t}^{\text{RD}}, \forall t \in \mathcal{T}_E^{(k)}, \forall i \in \mathcal{B} \\ & \text{SoC}_{i,t}^{\text{RD}} = \text{SoC}_{i,t}^{\text{PD}}, t = t_0^{(k)}, \forall i \in \mathcal{B} \\ & \mathbb{P}(\text{SoC}_{i,t}^{\text{DDU}} \leq \text{SoC}_{i,t}^{\text{RD}} \leq \overline{\text{SoC}}_{i,t}^{\text{DIU}}) \geq 1 - \epsilon, \forall t \in \mathcal{T}_E^{(k)}, \forall i \in \mathcal{B} \\ & \text{SoC}_{i,t}^{\text{DDU}} = h(g(\text{SoC}_{i,t}^{\text{DIU}}, c^{\text{CM}}), D_{i,t}), \forall t \in \mathcal{T}_E^{(k)}, \forall i \in \mathcal{B} \\ & g = \text{SoC}_{i,t}^{\text{DIU}} (1 - \mathcal{G}(\mu_g, \sigma_g)), \forall t \in \mathcal{T}_E^{(k)}, \forall i \in \mathcal{B} \\ & h = (\text{SoC}_{i,t}^{\text{B}} - Q_g) \mathcal{H}(\mu_h, \sigma_h) + Q_g, \forall t \in \mathcal{T}_E^{(k)}, \forall i \in \mathcal{B} \\ & \mu_g = \alpha_i c_t^{\text{CM}}, \mu_h = \beta_i D_{i,t}, \forall t \in \mathcal{T}_E^{(k)}, \forall i \in \mathcal{B} \\ & D_{i,t} = \frac{\rho \sum_{\kappa=1}^{k-1} D_{i,t_\kappa^{(\kappa)}}}{k-1} + (1 - \rho) \times \{ \lambda \sum_{\tau=t_s^{(k)}}^t \frac{P_{d,i,\tau}^{\text{RD}}}{\bar{P}_{d,i,\tau} T} \\ & \quad + (1 - \lambda) | \text{SoC}_{i,t}^{\text{RD}} - \text{SoC}_{i,t}^{\text{B}} | \}, \forall t \in \mathcal{T}_E^{(k)}, \forall i \in \mathcal{B} \end{aligned}$$



M1: 固定调度
M2: 贪婪调度
M3: 市场驱动再调度
M4: 市场驱动风险厌恶再调度

M4: 理论与实际可信容量差距最小
实际可信容量最高、获利最大

N. Qi, P. Pinson, M. R. Almassalkhi, Y. Zhuang, Y. Su, F. Liu*, "Capacity Credit Evaluation of Generalized Energy Storage under Decision-dependent Uncertainty," *IEEE Transactions on Power Systems*, 2024.

一、研究背景

二、可信灵活性量测

三、可信灵活性预测

四、可信灵活性调控



五、结论与展望

- ◆ 可信量测与可信预测是实现可信调控的关键与前提：**可信灵活性模型**。
- ◆ 需要增强量测、预测与调控之间的**耦合**：BMS&EMS, Decision-Focus Learning。
- ◆ 可信调控不仅需要考虑不确定性，更考虑不确定性与决策的**耦合关系(DDU)**。
- ◆ 未来需要关注电动汽车等灵活性资源在**备用与容量市场**的应用。

参考文献：

- [1] D. Paizulamu*, L. Cheng, Y. Zhuang, H. Xu, **N. Qi**, S. Ci. LiFePO₄ Battery SOC Estimation under OCV-SOC Curve Error Based on Adaptive Multi-Model Kalman Filter. *IEEE Transactions on Transportation Electrification*. 2024.
- [2] Y. Zhuang*, L. Cheng, **N. Qi**, X. Wang, Y. Chen. Real-time Hosting Capacity Assessment for Electric Vehicles: A Sequential Forecast-then-Optimize Method. *Applied Energy*. 2024.
- [3] **N. Qi***, P. Pinson, M. R. Almassalkhi et al, “Chance-Constrained Generic Energy Storage Operations under Decision-Dependent Uncertainty,” *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, vol. 14, no. 4, pp. 2234–2248, 2023.
- [4] **N. Qi***, L. Cheng, Y. Wan, et al, “Risk assessment with generic energy storage under exogenous and endogenous uncertainty,” *2022 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM)*, IEEE, 2022, pp. 1–5.
- [5] **N. Qi**, P. Pinson, M. R. Almassalkhi, Y. Zhuang, Y. Su, F. Liu*, “Capacity Credit Evaluation of Generalized Energy Storage under Decision-dependent Uncertainty,” *IEEE Transactions on Power Systems*, 2024.
- [6] **N. Qi**, L. Cheng, Kaidi Huang, Asad Mujeeb, Feng Liu*, Pierre Pinson, “Reliability-Aware Probabilistic Reserve Procurement under Decision-Dependent Uncertainty,” *2024 IEEE PES General Meeting (PESGM)*, IEEE, 2024, pp. 1–5. (Best Paper).

请大家批评指正！

齐宁

nq2176@columbia.edu

哥伦比亚大学

2024年12月15日